

送風機規格表-千禧樓

送風機規格表	冷氣能力 項目(單位)		9.5kw	11.4kw	12.8kw
	送風機	型 式	兩側吸氣型多翼送風機		
		個 數	3	4	4
		風量m³/min	28	34	40
	電動機	型 式	單相感應起動運轉電容式		
		個 數	2	2	2
		電 源	1φ 220V 60HZ		
		入力W 220V	145	200	290
	熱交換器	型 式	多縫形鰭片管式		
		排數*段數	3*9		
風 量 調 節		風量3段變換			
水 量	1/min	25	32	37	
1	送風機		9.5kw	8台	
			11.4kw	4台	
			12.8kw	42台	
2	它項工程		含(1. 含吊桿更換為SUS 2. 室內機管路重配(含排水) 3. 含保溫及加包保溫帶 4. 更換三速開關 5. 室內電源及控制線更換)		

備註：

1. 得標金額含運送、安裝、拆除及稅捐利潤等相關費用。
2. 廠商投標時必須檢附規格說明或型錄(影本可)供本校審核，規格部分必須用色筆逐一標示與本需求規範要求之規格功能數據及註明編號；如為型錄中未列明之功能規格，得提出任何可資證明之相關文件或手冊；原文者應翻譯成中文以利審查。未依規定辦理者，應提出適當說明。
3. 自標的物正式驗收完成後之次日起，得標廠商需提供2年免費保固服務。
4. 須現場會勘。