

設備規格表-千禧樓五樓

編號	品名	規格	數量	單位
1	日立RCU-N201A 氣冷式冰水機	1. 設備電源:3P. 220V. 60HZ 2. 冷房能力:≥70.0kw 3. 運轉電流:78.5A 4. COP:≥3.00kW/kW 5. 能源效率等級:2級	1	台
2	它項工程	1. 送風機PVC配管(含Y型過濾器)*1式 2. 保溫工程(冰水管路)*1式 3. 蝶閥 *4只 4. 溫度錶*2只 5. 壓力錶*2只 6. 主機控制及連鎖*1式 7. 主機避震橡膠墊片*1式 8. 開關箱*1只 9. 3P100A NFB 士林*1只 10. 管架*1式 11. PVC及五金另料	1	式

備註：

1. 得標金額含運送、安裝、拆除及稅捐利潤等相關費用。
2. 廠商投標時必須檢附規格說明或型錄(影本可)供本校審核，規格部分必須用色筆逐一標示與本需求規範要求之規格功能數據及註明編號；如為型錄中未列明之功能規格，得提出任何可資證明之相關文件或手冊；原文者應翻譯成中文以利審查。未依規定辦理者，應提出適當說明。
3. 自標的物正式驗收完成後之次日起，得標廠商需提供2年以上免費保固服務。
4. 電源線由學校供應至主機。
5. 須現場會勘。