

## 設備規格表-千禧樓

| 編號 | 品名                       | 規格                                                                                                                                                                                                                                          | 數量 | 單位 |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 日立RCU-F801WSD<br>滿液水式冰水機 | 1. 設備電源:3P. 220V. 60HZ<br>2. 冷房能力: $\geq 295.0\text{kw}$<br>3. 運轉電流:170A<br>4. COP: $\geq 5.18\text{kW/kW}$<br>5. 能源效率等級:1級                                                                                                                 | 2  | 台  |
| 2  | 它項工程                     | 1. 主機基礎台(凝固7天)*2座<br>2. 主機拆除及安裝(含吊車及搬運)*2台<br>3. 新主機現場組合安裝(含吊車及搬運)*2台<br>4. 冰水及冷卻管路重配管(室內部分)*2台<br>5. 蝶閥更新(2台分)(8只)<br>6. 溫度錶*4只<br>7. 壓力錶 *4只<br>8. 主機控制及連鎖*2台<br>9. 主機避震橡膠墊片*2台<br>10. PVC配管及鐵配件及五金及另料*2台<br>11. 冰水管保溫*2台<br>12. 冰水管管架*2式 | 1  | 式  |

備註：

1. 得標金額含運送、安裝、拆除及稅捐利潤等相關費用。
2. 廠商投標時必須檢附規格說明或型錄(影本可)供本校審核，規格部分必須用色筆逐一標示與本需求規範要求之規格功能數據及註明編號；如為型錄中未列明之功能規格，得提出任何可資證明之相關文件或手冊；原文者應翻譯成中文以利審查。未依規定辦理者，應提出適當說明。
3. 自標的物正式驗收完成後之次日起，得標廠商需提供2年以上免費保固服務。
4. 須現場會勘。