

設備規格表

編號	品名	規 格	數量	單位
1	一對一壁掛型 分離式冷氣機	1、冷氣能力：8.2KW 2、CSPF：3.65/kwh 3、室內機尺寸(寬*高*深)：1390*345*245mm 4、室外機尺寸(寬(最大)*高*深)：920(1016)*885*315 5、電源(60Hz)：單相220V 6、除溼能力l/h：5.3 7、冷氣性能：運轉電流11.6A、啟動電流70A、 消耗電功率2350W 8、年耗電量：2667度/年 9、冷媒配管尺寸：粗配管15.88mm、細配管9.53mm	4	台
2	一對一壁掛型 分離式冷氣機	1、冷氣能力：9.7KW 2、CSPF：3.53/kwh 3、室內機尺寸(寬*高*深)：1390*345*245mm 4、室外機尺寸(寬(最大)*高*深)：1060(1155)*940*370 5、電源(60Hz)：單相220V 6、除溼能力l/h：6.6 7、冷氣性能：運轉電流13.8A、啟動電流85A、 消耗電功率2880W 8、年耗電量：3268度/年 9、冷媒配管尺寸：粗配管15.88mm、細配管9.53mm	4	台
備註：包含新機安裝及舊機拆除。				

- 1、以上規格含同等品以上。
- 2、得標金額含運送、安裝、拆除及稅捐利潤等相關費用。
- 3、廠商投標時必須檢附規格說明或型錄(影本可)供本校審核，規格部分必須用色筆逐一標示與本需求規範要求之規格功能數據及註明編號；如為型錄中未列明之功能規格，得提出任何可資證明之相關文件或手冊；原文者應翻譯成中文以利審查。未依規定辦理者，應提出適當說明。
- 4、自標的物正式驗收完成後之次日起，得標廠商需提供2年以上免費保固服務。
- 5、須現場會勘。